

1 受変電設備	518 コードペンダント、チェーンペンダント	923 防火区画貫通一(6) (ピット内)
101 屋内キュービクル配線 (床ピット配線)	519 屋外灯、庭園灯	924 防火区画貫通一(7) (鋼製電線管)
102 電気室内のキュービクル式配電盤等の配置図、配線等	6 配線器具	925 防火区画貫通一(8) (PF管・ケーブル)
103 キュービクル式配電盤等の保有距離	601 スイッチ、コンセントの取付け一(1)	926 防火区画貫通一(9) (丸穴開口)
104 電気室内薄型キュービクルの配置図、配線等	602 スイッチ、コンセントの取付け一(2)	927 防火区画貫通一(10) (角穴開口・丸穴開口)
105 屋内キュービクル式配電盤等の据付け	603 スイッチ、コンセントの取付け一(3)	928 防火区画貫通一(11) (OAフロア内)
106 屋内キュービクルの据付け	604 二重床の配線器具の取付け	929 防火区画貫通一(12) (合成樹脂可とう電線管)
107 屋上設置キュービクルの基礎	605 床コンセントの取付け	930 防火区画貫通一(13) (大臣認定工法)
108 屋外キュービクルの基礎	606 換気扇用コンセント	10 屋上・屋外配線
109 ピットの施工例	7 動力設備	1001 ハト小屋周り断面図
110 変圧器の防振と耐震	701 電動機への配線一(1)	1002 屋上キュービクル周り配置図
2 発電設備	702 電動機への配線一(2)	1003 ケーブルの立上り詳細
201 発電機室内機器配置と保有距離	703 電動機への配線一(3)	1004 地中外壁直埋貫通
202 発電機室内機器配置と保有距離 (ガスタービン)	704 電動機への配線一(4)	1005 地中外壁スリーブ貫通
203 発電機室内機器配置 (ディーゼル)	705 電動機への配線一(5)	1006 地中外壁電線管直埋め
204 発電機の防振と耐震	706 電極棒の取付け	1007 建物及びマンホールとの接続
205 発電機の基礎・防油堤	707 電動機と配線の接続	1008 架空ケーブル引込図
206 排気管の支持と耐震	8 通信設備	1009 架空ケーブル引込柱
207 排気管の壁貫通	801 機器の取付け高さ	1010 地中ケーブル引込柱
208 煙突との接続方法	802 光ケーブル成端用キャビネット取付木板の取付け	1011 掘削
209 補機類据付け	803 子時計の取付け一(1)	1012 埋設配管・ハンドホール据付
210 燃料油配管	804 子時計の取付け一(2)	11 接地・雷保護
211 冷却水配管	805 スピーカの取付け	1101 接地極
212 消音器のつり	806 アンテナマストの取付け一(1)	1102 接地線の水切
3 電力貯蔵設備	807 アンテナマストの取付け一(2)	1103 試験用接続端子箱の取付け
301 直流電源装置の機器配置 (保有距離)	808 パラボラアンテナの取付け	1104 避雷導線と鉄骨又は鉄筋との接続
302 架台の据付け及び配線	809 監視カメラの取付け	1105 統合接地システム
303 UPSの機器配置 (保有距離)	810 卓上機器とPCの固定	1106 突針支持管の取付け一(1)
4 盤類	811 車路警報装置 (ループ方式) 一(1)	1107 突針支持管の取付け一(2)
401 自立盤への配線の敷設一(1) (隠ぺい配管の場合)	812 車路警報装置 (ループ方式) 一(2)	1108 棟上導体・避雷導体の取付け一(1)
402 自立盤への配線の敷設一(2) (露出配管の場合)	813 車路警報装置 (光電管方式)	1109 棟上導体・避雷導体の取付け一(2)
403 自立盤への配線の敷設一(3) (ケーブルラックの場合)	814 火災報知受信機、発信機等の取付高さ	1110 接地工事を施す工作物一(1)
404 標準取付高さ	815 熱式スポット感知器の取付け	1111 接地工事を施す工作物一(2)
405 コンクリート壁埋込み	816 煙感知器の取付け	12 太陽光発電設備
406 軽量壁埋込み	817 光電式分離型感知器の取付け	1201 屋内用パワーコンディショナの設置一(1)
407 コンクリート壁露出取付け (配管埋込み)	818 防火扉自動閉鎖装置の取付け	1202 屋内用パワーコンディショナの設置一(2)
408 コンクリート壁露出取付け (配管露出)	819 ガス漏れ検知器の取付け	1203 屋内・外兼用パワーコンディショナの設置
409 軽量壁露出取付け	9 屋内配線	1204 太陽電池モジュール配線
410 ブロック壁露出取付け	901 PF管のコンクリートスラブ埋込配管	1205 陸屋根架台の設置一(1)
411 ALC壁露出取付け	902 PF管のコンクリート壁埋込配管	1206 陸屋根架台の設置一(2)
412 屋外壁露出取付け	903 PF管のコンクリート壁埋設ボックス取付け	13 参考資料
413 盤類のフリーアクセス部への据付け	904 PF管の二重天井内配管	1301 シーリング材
5 照明設備	905 PF管の軽量間仕切り内配管及びボックスの取付け	1302 クリーンルーム一(1) (直付け照明器具)
501 コンクリート天井直付照明器具	906 エキスパンション部の配管	1303 クリーンルーム一(2) (埋込み照明器具)
502 コンクリート天井直付灯	907 金属管による幹線配管	1304 クリーンルーム一(3) (配線器具取付け)
503 コンクリート壁直付照明器具	908 バスダクトの水平支持方法	1305 クリーンルーム一(4) (感知器取付け)
504 コンクリート壁直付灯	909 バスダクトの垂直支持方法	1306 クリーンルーム一(5) (スピーカ取付け)
505 軽量間仕切り壁直付照明器具	910 二重床内のケーブル配線	1307 クリーンルーム一(6) (壁貫通処理)
506 外壁面直付灯 (防水型)	911 二重天井内のケーブル配線	1308 冷凍・冷蔵倉庫一(1) (電線管壁貫通)
507 二重天井直付照明器具	912 ケーブルラックの水平支持方法一(1)	1309 冷凍・冷蔵倉庫一(2) (ケーブル壁貫通防熱処理)
508 二重天井埋込照明器具	913 ケーブルラックの水平支持方法一(2)	1310 冷凍・冷蔵倉庫一(3) (天井取付け照明器具)
509 ダウンライト	914 ケーブルラックの垂直支持方法一(1)	1311 冷凍・冷蔵倉庫一(4) (配線器具)
510 システム天井	915 ケーブルラックの垂直支持方法一(2)	1312 構内情報配線システム構造一(1)
511 コーブ照明	916 垂直ケーブルの支持方法	1313 構内情報配線システム構造一(2)
512 誘導灯天井取付け	917 垂直ケーブルの最終端支持方法	1314 構内情報配線システム構造一(3)
513 誘導灯壁取付け	918 防火区画貫通一(1) (ケーブルラック・床)	1315 構内情報配線システム構造一(4)
514 誘導灯床取付け	919 防火区画貫通一(2) (ケーブルラック・壁)	1316 構内情報配線システム構造一(5)
515 重量器具の取付け (シャンデリア)	920 防火区画貫通一(3) (バスダクト・床)	1317 放射線 (X線) 遮蔽壁の貫通処理
516 2種金属線び (レースウェイ) の取付け	921 防火区画貫通一(4) (バスダクト・壁)	1318 電波シールド室天井と壁の貫通処理
517 ライティングダクトの取付け	922 防火区画貫通一(5) (金属ダクト・床・壁)	

●「電気設備工事 施工要領 改訂第4版 (書籍)」+「電気設備工事 施工要領 改訂第4版 PDF・CAD データ (USB メディア)」がセットです。別々での販売は行っておりません。
 ●CAD データの格納形式は、AutoCAD [DXF], Jw_cad [JWW], CADEWA Smart [ZDW], CADEWA Real [ZDX], CRAFT CAD [CB8] です。
 ※本カタログに記載された会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
 ※本カタログに記載された内容は予告なく変更することがあります。

CADEWA・CRAFT販売 & サポート
Infield
 CAD Rescue・Support & Service
株式会社 インフィールド
 【大阪】… TEL.06-4707-4547 FAX.06-4707-4546
 【東京】… TEL.03-5259-8523 FAX.03-6893-5953

■お問い合わせ先



今日を支え 明日を創る
株式会社 四電工
 技術本部 CAD開発部

【松山事務所】……………TEL.089-925-1107 FAX.089-946-5000
 【東京事務所】……………TEL.03-3434-3883 FAX.03-3434-3879